



FIRESAFE FIRE WRAP

FDV - FORVALTNING,
DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Dato: 27.08.2024
Rev.: 00
Utarbeidet av: PP
Godkjent av: HKE
Side: 1 av 1
Produktdokumentasjon:
ETA - 15/0339
DoP.nr.: FIR/PP/WRA -15-08-2017
CE 0960

PRODUKTBESKRIVELSE

FIRESAFE FIRE WRAP benyttes for brannsikring av plastrør og aluminiumrør Alu-PEX i vegger og gulv. FIRESAFE FIRE WRAP leveres i enkeltstående Fire Wrap tilpasset eksakt rørdiameter, eller en rull på 18 m (FIRESAFE FIRE WRAP på rull).

FIRESAFE FIRE WRAP inneholder varmeekspanerende grafittmateriale.

Grafittmaterialet i FIRESAFE FIRE WRAP utvides ved en temperatur på 180 °C, til 18 ganger det opprinnelige volumet.

BRUKSOMRÅDE

- 291 Branntetting - Brannpakning FIRESAFE FIRE WRAP benyttes for brannsikring av plastrør, aluminiumrør og metallrør i vegger og gulv. FIRESAFE FIRE WRAP kan installeres i små enkeltstående åpninger som gjennomføringstetting i vegger og gulv kombinert med FIRESAFE FT Acrylic, eller installert i store åpninger kombinert med FIRESAFE FT Board eller FIRESAFE GPG MORTAR. Tilleggsprodukt/ kombinasjonsprodukt velges i henhold til type installasjon som vist i monteringsanvisning.

FIRESAFE FIRE WRAP er vurdert i ETA 15/0339 for miljøkategori **Y1**: beregnet for bruk ved temperaturer under 0°C med eksponering for UV og fuktighet, men ikke eksponering for regn. Siden kravene for type Y1 er oppfylt, er også kravene for type Y2, Z1 og Z2 oppfylt.

MONTERING

- Følg monteringsanvisning for FIRESAFE FIRE WRAP.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- Se produktdatablad for FIRESAFE FIRE WRAP.

RENHOLD

- Ingen. Produktet skal støpes inn.

ETTERSYN / KONTROLL

- I forhold til brann sikkerheten på bygget bør branntettinger på bygget kontrolleres minst én gang per år, for å sjekke at de ikke er skadet.
- Før utbedring av skader bør årsaken til skaden kartlegges. Generelt utbedres skader med samme materiale som opprinnelig brukt. Ved skader kontakt brannsikrings entreprenør.

LEVETID

- Antatt teknisk levetid er minst 30 år. Produsent garanterer minimum 10 år etter montasje forutsatt korrekt installasjon iht. monteringsanvisning, samt at produktet er montert i ett miljø mot en overflate som den er beregnet for.
- Indikasjonen for levetiden kan ikke tolkes som en garanti fra produsent, men er kun tiltenkt som et hjelpemiddel for å velge rette produkt i forhold til antatt levetid og dermed en total-økonomi for ferdige utførte arbeider..

DEMONTERING / AVFALLSHÅNDTERING

- FIRESAFE FIRE WRAP brukes i kombinasjon med FS FT Acrylic/ FS FT Board / FS GPG MORTAR, så disse må fjernes først. FS FIRE WRAP fjernes enkelt fra røret ved å fjerne branntettematerialet rundt FS FIRE WRAP.
- Produktet er ikke klassifisert som farlig. Informasjon om komponenter: Blanding med grafitt og PVC-harpiks.
- Unngå utslipp til miljøet. Må håndteres i samsvar med gjeldende nasjonale og lokale forskrifter.
- De endelige avfallsgrupper og koder må bestemmes av sluttbruker.

SIKKERHETSFORHOLD

- Det er ingen kjent helseserisiko eller sikkerhetsproblemer knyttet til produktet. Se eget sikkerhetsdatablad for FIRESAFE FIRE WRAP.



FIRESAFE FIRE WRAP på rull 18 mtr
FS-artikkel nr.: 104 021
GTIN nr.: 7070800101781
Eller enkeltstående FIRE WRAP for
eksakt rør diameter

FIRESAFE

Alle opplysninger i dette databladet er å betrakte som retningsgivende verdier hentet fra tester og våre samlede kunnskaper og erfaringer med produktet. Disse opplysninger må ikke brukes som underlag eller verifikasjon for andre tester eller system. Firesafe AS tar ikke ansvar for produktets videre bruksmuligheter eller feil bruk. Bruker er ansvarlig for at seneste revisjon av dette dokumentet benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside www.firesafe.no Dette dokumentet kan ikke kopieres uten skriftlig samtykke fra Firesafe AS.

Firesafe AS, Robsrudskogen 15, Postboks 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo Tlf: +47 22 72 20 20. Tlf: +47 09 110. Epost: firmapost@firesafe.no